

● 主要機器部品メーカーリスト

記号	機器名称	メーカー
LBS	高圧気中負荷開閉器	エナジーサポート
PF	高圧電力ヒューズ	エナジーサポート
CM	キュービクルモニタ（センサーとして、CT，ZCTを付属）	松下電器
SMCB	安全ブレーカー	松下電器
T	変圧器	松下電器
C	高圧進相コンデンサ	松下電器
MCCB	配線用しゃ断器	松下電器
LGR	低圧漏電警報器	オムロン
VF	クーリングファン	松下電工

● 電力管内： 北海道

● キュービクル重量： 780 kg

● 予備品

記号	機器名称	定格	型式	数量	備考
PF	高圧電力ヒューズ	7.2kV 50A40kA	PFG-1S	3	
F	低圧ヒューズ	0.5A		1	ガラス管

● 付属品

記号	機器名称	定格	型式	数量	備考
	フック棒	6kV用 1m		1	
	修正塗料	1/12ℓ マンセル記号 2.5Y9/1金銀		1	御指定色 修正塗付器（小箱）
	扉用ハンドルキー		No. 200	2	
	扉用ストッパー	引掛式		2	
	モニタ用磁石			2	
	B-r取付用ねじ	M8X30ボルト2本セット		1	SW, W, N付

受電部PFはMCCB，ELCBとの動作協調を考慮し50Aとします。
（MCCB，ELCB出荷時電磁可調最小とします。）

MCCB，ELCBの遮断電流設定は，JIS C4620解説表2に基づいて行っております。

・MCCB，ELCB等は，端子カバーを取付けております。
・受電器電源用SMCB全てにハンドルロックを取付けております。

HIC高圧受電設備－結線図 H12.09.21	製造No.	005010747
	仕様No.	0041018

松下電器産業株式会社

sample